

令和8年度(2026年度)
クリーンセンター衣浦の維持管理に関する記録

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	可燃ごみ、粗大ごみ
----	-----------

区分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
処分量	可燃ごみ	kg	2,245,290												2,245,290
	粗大ごみ	kg	691,370												691,370
合計処分量		kg	2,936,660												2,936,660

(2) 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん装置に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(運転日平均値の月平均値)

測定を行った位置

燃焼室中の燃焼ガス温度	焼却炉出口付近
集じん装置に流入する燃焼ガス温度	バグフィルター入口付近
排ガス中の一酸化炭素濃度	バグフィルター出口付近

区分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値	法規制値
測定結果の得られた年月日			R8.5.1													
燃焼室中の燃焼ガス温度	1号炉	°C	861												861	800°C以上
	2号炉	°C	871												871	
集じん器に流入する燃焼ガス温度	1号炉	°C	197												197	200°C以下
	2号炉	°C	197												197	
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	2.7												2.7	50ppm以下 (組合基準)
	2号炉	ppm	4.2												4.2	
備考			連続測定													

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

冷却設備		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
ガス冷却室	1号炉		-											
	2号炉		R8.4.8											

(4) 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した位置	煙突
------------	----

区分	法規制値	組合基準値	1号炉					2号炉					
排ガスを採取した年月日			R8.4.14										
測定結果が得られた日			R8.5.15										
ばい煙量 (Nm ³ /h)			18,600										
ばいじん (g/Nm ³)	0.15	0.02	<0.0007										
硫黄酸化物 (ppm)	140	80	8.5										
窒素酸化物濃度 (ppm)	250	120	29										
塩化水素濃度 (ppm)	430	50	15										

※ばい煙量は乾き

※ばいじん濃度、窒素酸化物、塩化水素濃度は、酸素12%補正值

(5) 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

排ガスを採取した位置	煙突
------------	----

区分	法規制値	1号炉	2号炉
排ガスを採取した年月日			
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	5		